



T.C
ARTVIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ARTVIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/		
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	14.10.2025	/ 10:03	
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	14.10.2025	/ 15:10	
Protokol No / Numune Barkod No	2025-1188	- 1	/ 5408334645
CSBYS No	I-202510130452		
Rapor Sayfa Sayısı	2		
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	HOPA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ		
Numunenin Alındığı Adres	Hopa İlçe Jandarma Komutanlığı/HOPA/ARTVİN		
Numune İzleme Noktası	08-4-1/hopa / İzleme Noktası		
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME	Paket Fiyat 13 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Aritim Var)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	14.10.2025	- 15:10	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	---	ETİKETSİZ	1
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ARTVİN/HOPA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	14.10.2025 16:02	17.10.2025 11:06	
Raporlama Tarihi	17.10.2025		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Enterokok / Fekal Streptococ				0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	12
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	40

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Demir	µg/L			200	0,032
Amonyum	mg/L			0.5	0,038

Rapor Baskı Tarihi : 17.10.2025

1/2

YENİ MAHALLE ŞİFA SOKAK NO:10 MERKEZ ARTVİN



T.C
ARTVIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ARTVIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	14.10.2025 / 10:03
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	14.10.2025 / 15:10
Protokol No / Numune Barkod No	2025-1188 - 1 / 5408334645
CSBYS No	I-202510130452
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Alüminyum	µg/L			200	0,006
Bulanıklık				TKEDY	0,33
Renk (Fiziksel)				TKEDY	UYGUN
İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888: 2012		2500	88,7
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
pH		TS EN ISO 10523		6.5 - 9.5	7,15

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre Koliform Bakteri, Escherichia coli parametreleri yönünden uygun değildir.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ARTVIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ARTVIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
FATMA GÜL ÖZÇELİK
LAB. TEKNİKERİ

Kimya Laboratuvarı Birim
Sorumlusu
FATMA GÜL ÖZÇELİK
LAB. TEKNİKERİ

Laboratuvar Sorumlusu
FATMA GÜL ÖZÇELİK
LAB. TEKNİKERİ

Rapor Baskı Tarihi :

17.10.2025

2/2

YENİ MAHALLE ŞİFA SOKAK NO:10

MERKEZ ARTVİN